



Proizvođač:
Pii S.r.l.
Via Sitya Yomo, 11
20080
Vernate (Mi)
Italy

Generalni uvoznik i distributer za HR



FIRE INSPECT d.o.o.
Industrijska 6, 52341 ŽMINJ
Tel: 052 662 404, www.fireinspect.hr

Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT WG 6 - 6 L PJENA 43A 233B 75F

Za vrste požara



Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti
s udaljenosti veće od 1 m!

Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.

Certifikat: N.2535-2010, Nr./No. 20181603
Sukladno: EN 3-7
Identifikacijski kod proizvođača: 51
Model: WG060006
Područje primjene: 0°C do +60°C

Sredstvo gašenja: Pjena 6L
Pogonski plin: N₂
Broj jedinica gašenja: 12 JG
Vrijeme praznjenja: 25 s

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

- A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)
- B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)
- F – požari biljnih i životinjskih ulja i masti
- požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED
certifikat

