Proizvođač:
Pii S.r.l.
Via Sitya Yomo, 11
20080
Vernate (Mi)
Italy

Generalni uvoznik i distributer za HR
FIRE INSPECT d.o.o.
Industrijska 6, 52341 ŽMINJ
Tel: 052 662 404, www.fireinspect.hr

Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT EPP6 - 6 kg - PRAH

43A 233B C

Za vrste požara

Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti s udaljenosti veće od 1 m!

Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.

Certifikat: N.CSI/003/13/LEP
Sukladno: EN 3-7
Identifikacijski kod proizvođača: 51
Model: EPP06002
Područje primjene: -30°C do +60°C

Sredstvo gašenja: Prah 6 kg ABC50
Pogonski plin: N_2
Broj jedinica gašenja: 12 JG
Vrijeme pražnjenja: 15 s

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:
A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)
B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)
C – požari plinova (metan, acetilen, propan, butan)
– požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED certifikat 0029