



Proizvođač:  
Pii S.r.l.  
Via Sitya Yomo, 11  
20080  
Vernate (Mi)  
Italy

Generalni uvoznik i distributer za HR



protupožarna zaštita  
FIRE INSPECT d.o.o.  
Stara vrata 3, 52341 ŽMINJ  
Tel: 052 662 404, www.fireinspect.hr

### Tehnički podaci / Technical data

# VATROGASNI APARAT CO2M5 - 5 kg - Ug. dioksid

## 113B



Za vrste požara

**Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti  
s udaljenosti veće od 1 m!**

Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.

Certifikat: N.3719-2005  
Sukladno: EN 3-7  
Identifikacijski kod proizvođača: 051  
Model: CO20500M  
Područje primjene: -30°C do +60°C

Sredstvo gašenja: Ugljični dioksid  
Broj jedinica gašenja: 6 JG  
Vrijeme praznjenja: 15 s

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)

– požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED  
certifikat

