



Proizvođač:
Pii S.r.l.
Via Sitya Yomo, 11
20080
Vernate (Mi)
Italy

Generalni uvoznik i distributer za HR
protupožarna zaštita
fireINSPECT
FIRE INSPECT d.o.o.
Stara vrata 3, 52341 ŽMINJ
Tel: 052 662 404, www.fireinspect.hr

Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT CPP50 - 50 kg - PRAH

A - IV B C

Za vrste požara



Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti
s udaljenosti veće od 1 m!

Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.

Certifikat: No.1206-2009
Sukladno: EN 3-7
Identifikacijski kod proizvođača: 051
Model: CPP5004
Područje primjene: -30°C do +60°C

Sredstvo gašenja:
Prah 50 kg ABC
Pogonski plin: N₂
Vrijeme pražnjenja: 48 s

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

- A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)
- B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)
- C – požari plinova (metan, acetilen, propan, butan)
- požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED
certifikat

