



Proizvođač:  
Pii S.r.l.  
Via Sitya Yomo, 11  
20080  
Vernate (Mi)  
Italy

Generalni uvoznik i distributer za HR  
protupožarna zaštita  
**fire**INSPECT  
FIRE INSPECT d.o.o.  
Stara vrata 3, 52341 ŽMINJ  
Tel: 052 662 404, www.fireinspect.hr

### Tehnički podaci / Technical data

# VATROGASNI APARAT EPP6 - 6 kg - PRAH

## 43A 233B C

Za vrste požara



**Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti  
s udaljenosti veće od 1 m!**

Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.

Certifikat: N.CSI/003/13/LEP  
Sukladno: EN 3-7  
Identifikacijski kod proizvođača: 051  
Model: EPP06002  
Područje primjene: -30°C do +60°C

Sredstvo gašenja: Prah 6 kg ABC50  
Pogonski plin: N<sub>2</sub>  
Broj jedinica gašenja: 12 JG  
Vrijeme pražnjenja: 15 s

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

- A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)
- B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)
- C – požari plinova (metan, acetilen, propan, butan)
- požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED  
certifikat

