


Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT AP 2 - 2 KG PRAH 13A 89B C

Za vrste požara



**Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti
s udaljenosti veće od 1 m!**

**Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti
servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u
ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati
ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.**

Certifikat: EN 10060

Sukladno: EN 3-7

Identifikacijski kod proizvođača: 160

Model: AP 2

Područje primjene: -30 °C do +60 °C

Sredstvo gašenja: Prah 2 kg ABC

Pogonski plin: N₂

Broj jedinica gašenja: 4 JG

Vrijeme pražnjenja: 10 sec

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)

B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)

C – požari plinova (metan, acetilen, propan, butan)

– požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: EN 3-7 (norma)

CE 1370

MED
certifikat

