


Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT AF 50 - 50 L PJENA A B4

Za vrste požara



**Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti
s udaljenosti veće od 1 m!**

**Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti
servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u
ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati
ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.**

Certifikat: 0038\DC\EST\25_1

Sukladno: UNI EN 1866-1:2008

Identifikacijski kod proizvođača: 160

Model: AF50

Područje primjene: 0 °C do +60 °C

Sredstvo gašenja: Pjena 50 L

Pogonski plin: N₂

Vrijeme pražnjenja: 37 sec

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)

B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)

– požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: UNI EN 1866-1:2008

CE 1370

MED
certifikat

