


Tehnički podaci / Technical data

VATROGASNI APARAT AP 50 - 50 KG PRAH A B1 C

Za vrste požara



**Požare elektro uređaja do 1000 V gasiti
s udaljenosti veće od 1 m!**

**Obavezno servisirati nakon svake uporabe. Vatrogasni aparat mora biti
servisiran jednom godišnje. Kontrolno ispitivanje svakih 5 godina u
ovlaštenom servisu. Servisiranje i punjenje moraju obavljati
ovlašteni servisi koristeći samo originalne dijelove.**

Certifikat: 0024\DC\EST\25_1
Sukladno: UNI EN 1866-1:2008
Identifikacijski kod proizvođača: 160
Model: AP 50

Područje primjene: -30 °C do +60 °C
Sredstvo gašenja: Prah 50 kg ABC
Pogonski plin: N₂
Vrijeme pražnjenja: 45 sec

Namjenjeni su za gašenje tipskih požara:

- A – požari krutih tvari (drvo, papir, slama, plastika, tekstil, ugljen)
- B – požari tekućina ili rastaljenih krutina (benzin, ulja, masti, lakovi, vosak, smole, katran)
- C – požari plinova (metan, acetilen, propan, butan)
- požari električnih uređaja pod naponom, razvodnih ormara i električnih instalacija (do 1000 V)

Sukladno: UNI EN 1866-1:2008

CE 1370

MED
certifikat

